


Installation instructions

Kabu[®]-BV



Kabu-BV end plug

Kabu®-BV



Illustration 1

- Seal insert end plug for Kabuflex R *plus* conduits
- Compressive flanges and connection elements: stainless steel V2A
- No tools required!

Kabu-BV tightness acc. to the type of conduit

Conduit type	gastight and watertight up to
 Kabuflex R <i>plus</i> type 750	0.5 bar
 Kabuflex R <i>plus</i> type 450	0.5 bar

Installation instructions

- 1** Remove dirt, oil and grease from the inner wall of the Kabuflex conduit using cleaning agent.
- 2** Pretension the seal a little bit; afterwards, push the entire seal insert into the Kabuflex conduit. When positioning, make sure that the internal seal is in the area of the unfinished flooring or screed and/or the Kabu-Seal external seal to establish reliable sealing. The Kabu-BV sealing must sit straight in the conduit end.
- 3** Tighten the wing nut by hand until the yellow elastomer bead between the conduit and the outer contour of the steel compressive flange is formed above the steel compressive flange (see Illustration 2).




Illustration 2

NOTE

- Rubber pressure sealing rings do not serve as fixed points or bearings and cannot absorb mechanical force.
- The user of the products is responsible for the suitability for use and for any damage and subsequent damage arising from improper installation.
- The product data sheet with additional information and the installation instructions are available for download on our homepage **www.fraenkische.com**

Kabu[®]-BV



Obrázek 1


- Těsnicí vložka záslepky pro trubky Kabuflex R *plus*
- Přítlačná příruba a spojovací prvky: nerezová ocel V2A
- Není nutné žádné nářadí!

Těsnost Kabu-BV podle typu trubky

Typ trubky		plynotěsná a vodotěsná do
	Kabuflex R <i>plus typ 750</i>	0,5 bar
	Kabuflex R <i>plus typ 450</i>	0,5 bar

Montážní návod

- 1** Vnitřní stěnu trubky Kabuflex očistěte čisticím prostředkem a odstraňte tak nečistoty, oleje a tuky.
- 2** Těsnění trochu předepte, následně zasuňte kompletní těsnicí vložku do trubky Kabuflex. Pro spolehlivou izolaci dbejte při umísťování na to, aby se vnitřní těsnění nacházelo v oblasti hrubé podlahy nebo potěru, resp. vnějšího těsnění Kabu-Seal. Těsnění Kabu-BV musí být zasunuto přímo do konce trubky.
- 3** Ručně utahujte křídlovou matici, dokud se mezi trubkou a vnější konturou ocelové přitlačné příruby nevytvoří nad ocelovou přitlačnou přírubou žlutý elastomerový výstupek (viz obrázek 2).



Obrázek 2

UPOZORNĚNÍ

- Gumová přítlačná těsnění nejsou fixní body nebo ložiska a nemohou absorbovat žádné mechanické síly
- Uživatel výrobků odpovídá za jejich vhodnost k použití i za všechny škody a následné škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace
- Produktový list s dalšími informacemi a montážní návod si můžete stáhnout z našich domovských stránek **www.fraenkische.com**

Kabu®-BV



Afbeelding 1


- Afdichtinzetstuk blinde sluiting voor Kabuflex R *plus*-buizen
- Persflenzen en verbindingselementen: roestvrij staal V2A
- Geen gereedschap nodig!

Dichtheid Kabu-BV overeenkomstig buistype

Buistype	Gas- en waterdicht tot
 Kabuflex R <i>plus type 750</i>	0,5 bar
 Kabuflex R <i>plus type 450</i>	0,5 bar

Montagehandleiding

- 1 Binnenwand van de Kabuflex-buis met reinigingsmiddel ontdoen van verontreinigingen, oliën en vetten.
- 2 De afdichting iets voorspannen, vervolgens het complete afdichtinzetstuk in de Kabuflex-buis schuiven. Voor een betrouwbare afdichting moet er bij de plaatsing op worden gelet, dat de binnenafdichting zich bij de niet-afgewerkte vloer of cementdekvloer resp. de Kabu-Seal buitenafdichting bevindt. De Kabu-BV afdichting moet recht in het buisuiteinde worden geplaatst.
- 3 Vleugelmoer met de hand vastdraaien totdat de gele elastomeerronding tussen de buis en de buitencontour van de stalen persflens buiten de stalen persflens wordt gevormd (zie afbeelding 2).




Afbeelding 2

AANWIJZING

- Rubberen persafdichtingen zijn geen vaste punten of lagers en kunnen geen mechanische krachten opnemen.
- De gebruiker van de producten draagt de verantwoordelijkheid voor de toepassingsgeschiktheid en voor alle schades en gevolgschades die door onvakkundige montage ontstaan.
- Het productdatablad met meer informatie evenals de montagehandleiding kunt u downloaden op onze homepage **www.fraenkische.com**

Notes

[illegible]



FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-2200 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

EN.CZ.NL.80159/1.08.22 | Subject to change without notice | 08/2022